

ACEA ATO 5 S.p.A.

SCHEMA DI TURNAZIONE

Di seguito si fornisce lo schema riepilogativo delle manovre di turnazione attualmente in vigore sul territorio comunale di Campoli Appennino utile a garantire un'equa distribuzione della risorsa idrica:

IMPIANTO	APERTURA	CHIUSURA	GIORNI
Serbatoio San Pancrazio	6.00	21.30	Tutti

Gli orari riportati sugli schemi di turnazione sono relativi alla manovra presso gli organi di sezionamento, pertanto prima di avere effetto sulle utenze è necessario attendere i dovuti tempi tecnici di riempimento delle condotte.

Le suddette turnazioni potrebbero essere sospese nell'eventualità si riscontrassero delle diminuzioni dei consumi alle utenze tali da garantire la continuità del servizio.


Si rammenta che, come di consueto, il presente schema di turnazione è disponibile sul sito:

www.gruppo.aceea.it/al-servizio-delle-persone/acqua/aceea-ato-5/turni-frosinone-provincia

Distinti saluti

Frosinone, 03.08.2020

Responsabile Centrale del Guasto
(Ing. Michele Chiarlitti)





Centrale del Guasto

ACEA ATO 5 S.p.A.

SEGNALAZIONE GUASTI



800191332

soa.aceaato5@pec.aceaspa.it

